

Dotyczy postępowania:

„Budowa oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zajezdni Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy przy ulicy Sandomierskiej 3”

Wszyscy wykonawcy

Doprecyzowując zapisy Załącznika Nr 3 - „Projekt techniczny instalacji systemu CCTC oraz SSWiN” Zamawiający wymaga:

1. Manipulatora przy bramie głównej do Zajezdni (wjazd od ulicy Sandomierskiej)
2. Przycisków napadowych zlokalizowanych:
 - 1) Kasa Spółki – jeden przycisk,
 - 2) Dyspozytornia – jeden przycisk,
 - 3) Stacja paliw – dwa przyciski w tym zrealizowany jako przycisk mobilny.
3. Centrala sterująca powinna być wyposażona we własne zasilanie bateryjne, oraz posiadać moduł GSM, oraz moduł LAN (pkt. 2.2).

Prosimy wszystkich wykonawców o wzięcie powyższych uwag do kalkulacji ceny oferty.